

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42
тел.30-84-95, факс 30-85-02

Электронный адрес: info@aspc-edu.ru

Сайт: www.aspc-edu.ru

№ 222 от « 01 » марта 2021 г.

Главному государственному инспектору
Лиманского района по пожарному надзору
Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Лиманскому
району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Астраханской области
416410, Астраханская область, Лиманский
район, п.Лиман, ул.Ленина, д.36

Уважаемый Игорь Александрович!

ГБПОУ АО «АГПК», рассмотрев Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 02.02.2021 №92-5-6-8-7, сообщает следующее.

Плановой проверкой, проводимой 01.02.2021 ОНД и ПР по Лиманскому району в здании ГБПОУ АО «АГПК» по адресу Астраханская область, Лиманский район, п.Лиман, ул.Первомайская, д.89, выявлены нарушения правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а именно:

- в кабинете №13а (складское помещение с восточной стороны), кабинете №13б, №16, №17, библиотеке не обеспечена параллельная открытая прокладка проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей на расстоянии не менее 0,5м., п.13.15.15 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- в кабинете №15 помещение, огражденным перегородкой, где складировются различные предметы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, ч.4 ст.4, ст.54 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009.

По результатам рассмотрения представления, сообщаем, что нарушения, выявленные при проведении плановой проверки, нашли свое подтверждение, на текущий момент устраняются, будут устранены в установленный в предписании №9/1/8 срок до 26.04.2021.

В обслуживающую организацию ООО «Наш город» направлена заявка на установку датчика автоматической пожарной сигнализации в кабинете №15.

Решается вопрос о заключении договора на выполнение работ по обеспечению параллельной открытой прокладки проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силовых и осветительных кабелей на расстоянии не менее 0,5м. в кабинетах №13а (складское помещение с восточной стороны), кабинетах №13б, №16, №17, библиотеке.

Об устранении замечаний будет сообщено дополнительно.

За нарушение правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» заведующий Лиманским филиалом Луцев С.Н. привлечен к дисциплинарной ответственности.

Сотрудникам Лиманского филиала разъяснено о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Приложение: копия приказа

И.о. директора



Е.А. Кузнецова